

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

### Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

#### Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

Delta Water Engineering

Waesdonckstraat 1

2640 MORTSEL

Belgique

#### Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Adoucisseur Escalda

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **15 ACC LY 676**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 9 au 29 Décembre 2015.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from 9 to 29 December, 2015.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

#### Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Adoucisseurs / Softeners

#### Références / References (11 references) :

ESCALDA

ISERA

GARDA

ROSANDRA

RUSELA

TIBERA

GARONA

MOSELA

DANUBA

MORAVA

RUSELA DUPLEX

#### Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 30 Décembre 2015

Date d'expiration / Expiry date : 30 Décembre 2020

Commentaires / Comments : Renouvellement / renewal 09 ACC LY 226.

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement des adoucisseurs. L'adoucisseur a donc été testé vide. Ses produits ou supports de traitement doivent être autorisés par le Ministère de la Santé / The ACS does not foresee the efficiency of treatment of softeners. The softener was tested fully empty. Its treatment product(s) have to be authorized by the Ministry of Health.